

Tabella 6/1a - Obiettivi di piano a breve termine - Servizio di acquedotto

Obiettivo di piano		Parametro di riferimento o indicatore (unità di misura)	Livello obiettivo	Note
Tutela della salute umana:	protezione delle fonti di acque sotterranee;	esistenza zone di tutela	presenza zone di tutela per tutte le fonti	
	presenza generalizzata degli impianti per un efficace trattamento delle acque;	protezione igienico-sanitaria	controlli igienico-sanitari e trattamento per tutte le fonti	
	eliminazione impianti realizzati con materiali nocivi;	sostituzione condotte in cemento -amianto	sostituzione di tutte le condotte in cemento amianto esistenti	
Soddisfacimento quantitativo dell'utenza:	estensione del servizio ai residenti in centri e nuclei;	copertura del servizio (%)	100 % serviti su totale residenti centri e nuclei	
	raggiungimento di dotazioni civili adeguate;	dotazioni civili (litri/ab.*giorno)	dotaz. minima 150 litri / (abit.*giorno) al netto delle perdite	
	raggiungere e garantire adeguate pressioni in rete;	carico idraulico al punto di consegna (metri)	carico idraulico = 5 m relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato; carico idraulico max rapportato al piano stradale non minore di 70 m	giudizio gestore/ATO

Tabella 6/1a - Obiettivi di piano a breve termine - Servizio di acquedotto

Obiettivo di piano		Parametro di riferimento o indicatore (unità di misura)	Livello obiettivo	Note
Soddisfacimento quantitativo dell'utenza (cont.a):	raggiungimento di livelli di funzionalità delle condotte in grado di ridurre le perdite e garantire pressioni di rete adeguate;	ripristino delle reti	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO
	aumento della capacità di compenso per ovviare a carenze di acqua in caso di interruzioni di servizio;	volumetria serbatoi (m ³)	capacità disponibile >= 100% volume medio giornaliero erogato	
	abbattimento delle perdite gestionali e fisiche;	rapporto tra volume fatturato agli utenti e volume immesso in rete (%)	valore del rapporto >= 65%	
Miglioramento qualitativo della gestione:	estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo per interventi più rapidi;	copertura rete di telecontrollo	Installazione del sistema di telecontrollo ad i principali nodi idraulici della rete	giudizio gestore/ATO
	estensione della misura a contatore per utenza;	misurazione dei volumi erogati	ciascuna utenza dotata di un contatore	

Tabella 6/1a - Obiettivi di piano a breve termine - Servizio di acquedotto

Obiettivo di piano		Parametro di riferimento o indicatore (unità di misura)	Livello obiettivo	Note
Soddisfacimento qualitativo dell'utenza:	corretta funzionalità delle opere di presa per limitare le interruzioni di servizio;	funzionalità delle opere di presa	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO
	corretta funzionalità degli impianti di disinfezione per limitare le interruzioni di servizio;	funzionalità degli impianti di disinfezione	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO
	corretta funzionalità dei serbatoi per limitare le interruzioni di servizio;	funzionalità dei serbatoi	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO
	corretta funzionalità degli impianti di pompaggio per limitare le interruzioni di servizio;	funzionalità dei pompaggi	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO
	corretta funzionalità degli impianti di potabilizzazione per garantire la qualità dell'acqua immessa in rete;	funzionalità degli impianti di potabilizzazione	stato almeno sufficiente	giudizio gestore/ATO